



## 露店等の防火安全チェックシート

露店等を出店する際は、出店者は次の事項をチェック(□印にしを付ける。)し、火気及びガソリン等の取扱いに十分注意してください。

万一火災が発生した場合は、速やかに119番通報するとともに初期消火を行ってください。

### 1 出店場所・設営について

<input type="checkbox"/>	強風等で屋台・テントが倒壊・飛散しないように固定されていますか？
<input type="checkbox"/>	消火器が設置されていますか？

### 2 LPガス・対象火気器具等の使用について

<input type="checkbox"/>	ボンベの設置は火気から離れた直射日光の当たらない場所ですか？
<input type="checkbox"/>	ボンベは転倒しないよう固定されていますか？
<input type="checkbox"/>	ゴム製ホースはLPガス専用のもので、長さは適切ですか？
<input type="checkbox"/>	ゴム製ホースはひび割れが無く、ホースバンドで締め付けていますか？
<input type="checkbox"/>	対象火気器具等の周囲には燃えやすい物はありませんか？
<input type="checkbox"/>	対象火気器具等を置く台は不燃性のものを使用していますか？


### 3 ガソリンの貯蔵方法について

<input type="checkbox"/>	容器は消防法令に適合した金属製容器を使用し、キャップは確実に締めてありますか？
<input type="checkbox"/>	容器の保管場所は、直射日光が当たらない、風通しの良い場所ですか？
<input type="checkbox"/>	容器のキャップを開ける前に圧力調整弁を開放していますか？

金属製容器



ポリ容器



圧力調整弁

### 4 発電機の使用方法

<input type="checkbox"/>	ガソリンを発電機に給油する時は、エンジンを停止していますか？
<input type="checkbox"/>	燃料漏れ等はありませんか？
<input type="checkbox"/>	発電機の近くに燃えやすいものはありませんか？



お問い合わせ先

大隅曾於地区消防組合 消防本部予防課

TEL 099-482-5577